

		TERMINAL AJUSTABLE		PDG Nº 0325
				Fecha 07/07/2015
Terminal ajustable a Mordaza				
Item	Descripción	Unidad	Características Garantizadas	Observaciones
1	Fabricante		LCT	
2	Modelo		AP	
3	Norma de fabricación		IEC-61238-1 : 2003	
4	Material del Cuerpo		Bronce	
5	Proceso de Fabricación		Fundición	
6	Tratamiento Superficial		Estañado	8 Micones (Mínimo)
7	Sección mínima de conductor a sujetar	mm ²	16	
8	Sección máxima de conductor a sujetar	mm ²	500	
9	Bulonería		Hierro	Cincado
10	Torque de Apriete	Kgm	2,5	
11	Norma de ensayos		IEC-61238-1 : 2003	Certificado IRAM DC-E-L10-003.1 (C1)
12	Tipo de herramienta a emplear para la instalación		Llave Estriada ó Tubo	
Realizado por: Alberto Pugliese		Controlado Por: Sebastian Alalouf		



La Casa de los Terminales SRL

Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina
 Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9
 E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar