	TERMINAL DE COBRE	PDG Nº 0204
		Fecha 07/07/2015

Terminal de Cobre Estañado Estanco - Un Orificio Tubo Standard

Item	Descripción	Unidad	Caracteristicas Garantizadas	Observaciones
1	Norma de fabricación		IRAM IEC 61238-1	
2	Fabricante		LCT	
3	Linea		**TIL**	
4	Secciónes	mm²	10 a 630	
5	Material		Cobre Electrolítico	
6	Calidad del Cobre		99,9%	
7	Estañado por Electrodeposición	µm	8	Minimo
8	Dureza	RF	55	Máximo
9	Resistividad Eléctrica		0,0180 x mm² / m	Maxima
10	Conductividad	IACS	95%	
11	Tipo de herramienta a emplear para la instalacion		Compresión Hexagonal ó Identacion Simple	Manual ó Hidráulica

Realizado por: Alberto Pugliese

Controlado Por: Sebastian Alalouf

La Casa de los Terminales SRL
Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina
Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9
E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar