




UNION DE COBRE

PDG N° 0210

Fecha
07/07/2015

Unión de Cobre Estañado - Tubo Largo

Item	Descripción	Unidad	Características Garantizadas	Observaciones
1	Norma de fabricación		IRAM IEC 61238-1	
2	Fabricante		LCT	
3	Línea		UCC-L	
4	Secciones	awg	10 a 500 MCM	
5	Material		Cobre Electrolítico	
6	Calidad del Cobre		99,9%	
7	Estañado por Electrodeposición	µm	8	Mínimo
8	Dureza	RF	55	Máximo
9	Resistividad Eléctrica		0,0180 x mm ² / m	Maxima
10	Conductividad	IACS	95%	
11	Tipo de herramienta a emplear para la instalación		Compresión Hexagonal ó Identación Simple	Manual ó Hidráulica
Realizado por: Alberto Pugliese 			Controlado Por: Sebastian Alalouf 