	TERMINAL DE ALUMINIO	PDG Nº 0218
		Fecha 07/07/2015

TERMINALES DE ALUMINIO STANDARD

Item	Descripción	Unidad	Caracteristicas Garantizadas	Observaciones
1	Norma de fabricación		IEC 61238-2	
2	Norma de ensayos		IEC 61238-2	
3	Fabricante		LCT	
4	Modelo		**SCA**	
5	Seccion	mm²	10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400	
6	Ojal	Ø	Según Seccion	
9	Material		Aluminio 99,50%	Alloy 1350 ó 1050
10	Dureza Brinel	HB	28 a 38	
11	Resistencia Máxima a 20ºC		0,0287mm² ohms/m	
12	Conductividad	IACS	61,8 a 61,3%	
13	Herramientas de Instalación		Compresión hexagonal ó Identacion Simple	Manual ó Hidráulica
14				

Realizado por: Alberto Pugliese

Controlado Por: Sebastian Alalouf

La Casa de los Terminales SRL
Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina
Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9
E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar