| | PUNTERAS | PDG Nº 0231 |
|---|---|---|
| | | Fecha 07/07/2015 |

**Punteras Tubulares Aisladas**

| Item | Descripción | Unidad | Caracteristicas Garantizadas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norma de fabricación | | IRAM IEC 60352-2 | |
| 2 | Fabricante | | LCT | |
| 3 | Modelo | | **CTN** | |
| 4 | Sección | mm² | 0,75 a 150 | |
| 5 | Tipo | | Pin | |
| 6 | Asilacion de PVC Temp.Max.Admitida | ºC | 105 | |
| 7 | Material | | Cobre Electrolítico | Estañado |
| 8 | Calidad del Cobre | | 99,9% | |
| 9 | Tipo de herramienta a emplear para la instalacion | | Compresión Manual | ES16WF / LY04WF / LY16WF / LY35WF / LY95WF / LY150WF |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Realizado por: Alberto Pugliese**

**Controlado Por: Sebastian Alalouf**

**La Casa de los Terminales SRL**
Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina
Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9
E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar