	GRAMPA PARA P.A.T	PDG Nº 0317
		Fecha 07/07/2015

Grampa para puesta a tierra con fijación a estructura de Un Conductor

Item	Descripción	Unidad	Caracteristicas Garantizadas	Observaciones
1	Fabricante		LCT	
2	Modelo		**NC3**	
3	Norma de fabricación		IEC-61238-1 : 2003	
4	Material		Hierro / Cobre / Bronce	
5	Espesor	mm	2	
6	Proceso de Fabricación		Matrizado	
7	Tratamiento Superficial		Hierro: Delta Protekt 400Hs. Cobre y Bronce : Estañado	
8	Espesor Tratamiento superficial Estañado	µ	15	
9	Espesor Tratamiento superficial Delta Protekt	µ	80	
10	Sección minima de conductor a sujetar	mm²	25	
11	Sección maxima de conductor a sujetar	mm²	120	
12	Ø del Ojal	mm	11 ó 13	

Realizado por: Alberto Pugliese **Controlado Por: Sebastian Alalouf**

La Casa de los Terminales SRL
Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina
Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9
E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar