	MENSULA DE RETENCION	PDG Nº 0365
		Fecha 07/07/2015

Mensula de Suspensión ojal Cerrado

Item	Descripción	Unidad	Caracteristicas Garantizadas	Observaciones
1	Fabricante		LCT	
2	Modelo		**PKR-20**	
3	Condiciones de Utilización		Interperie	
5	Esfuerzo de traccion Vertical maximo	daN	450	
6	Material		Hierro	
7	Medida	Ø	14	
8	Tratamiento superficial		Delta Protekt	
9	Posibilidad de dar angulo con el elemento de fijacion (minimo 30 grados)		SI	
10	Envejecimiento climatico segun ASTM G26	Hs	1000	
11	Resistencia a la corrosion segun ASTM B117	Hs	1000	
12	Tipo de herramienta a emplear para la instalacion		Ninguna	
13	Peso de la pinza	Grs	424	
14				
15				
16				

Realizado por: Alberto Pugliese **Controlado Por: Sebastian Alalouf**

La Casa de los Terminales SRL
Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina
Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9
E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar